Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње
ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука
УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА

Број: 3837/16-2
Дана, 14 -08- 2019

На основу члана 57. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука – пречишћени текст, члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), Рјешења КРЖ БиХ бр ЈН2-02-07-1-1343-9/19 од 04.07.2019 године и на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 3837/16 од 13.08.2019. године у поступку јавне набавке „**РМУ и линијски растављачи**“- **Лот 2: линијски растављачи**“, Управа Предузећа доноси с љ е д е ћ у

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача по отвореном поступку бр.: 19-11/16 – Лот 2

Члан 1.

Ставља се ван снаге Одлука о поништењу отвореног поступка јавне набавке бр.: 19-11/16- Лот 2 од 16.05.2019 године, у поступку јавне набавке „РМУ и линијски растављачи“- Лот 2: линијски растављачи“.

Члан 2.

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број: 3837/16 од 13.08.2019. године, те се уговор у поступку јавне набавке: „**РМУ и линијски растављачи**“- **Лот 2: линијски растављачи**“ за који је на Порталу јавних набавки објављено обавјештење о набавци бр. 741-1-1-63-3-107/16 дана 11.08.2016 године, додјељује понуђачу: „***Инвинг инвест инжињеринг“ д.о.о. Приједор,*** чија цијена понуде износи 96.500,00 КМ (без ПДВ-а), као најбоље оцијењеном понуђачу.

Члан 3.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Служба инвестиција.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ.

О б р а з л о ж е њ е

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка за доставу понуда. Планиран износ средства је 100.000,00 КМ (без ПДВ-а).
Комисија за јавну набавку Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, именована је Рјешењем Директора Предузећа број 3837/16 од 23.04.2019. године.

Комисија је, уз уважавање Рјешења Канцеларије за разматрање жалби БиХ бр, ЈН2-02-07-1-1343-9/19 од 04.07.2017 којим се поништава Одлука Управе предузећа бр 3837/16 од 16.05.2019 године о поништењу отвореног поступка јавне набавке бр 19-11/16-Лот 2, поднијела Управи Предузећа Извјештај о раду са препоруком за додјелу уговора број: 3837/16 од 13.08.2019. године у поступку јавне набавке **„РМУ и линијски растављачи"- Лот 2: линијски растављачи"**

У поступку по Извјештају је утврђено да је Комисија благовремено и правилно извршила отварање и оцјену приспјелих понуда и о томе сачинила одговарајуће записнике, којима се констатује сљедеће:

- да је укупан број пристиглих понуда за предметни Лот четири,
- да је благовремено за предметни Лот запримљено четири понуде,
- да је једна понуда прихватљива.

Понуде сљедећих понуђача су одбачене као неприхватљиве:

1. Приликом оцјене понуде понуђача **„Елиос" д.о.о. Бања Лука**, утврђена је неправилност у истој. Уговорни орган је Тендерском документацијом 19-11/16, број: 3837/16 од 11.08.2016. године, у табели Анекса 3-2-1 исте предвидио начин монтаже ЛР типа-2 и то 10 комада хоризонталне те 10 комада вертикалне монтаже. Истим тендерским документом тачније тачком 6.4 под б) уговорни орган је као доказ техничке и професионалне способности предвидио и достављање атеста производа који су предмет набавке од стране овлаштене установе. У извјештају о типском испитивању линијског растављача ЛР Е9С 12/24 kV, 400А од стране произвођача „Елби" д.о.о. Ваљево, јасно и прецизно стоји да је растављач типа ЛР Е9С 12/24 kV, 400А предвиђен искључиво за вертикалну монтажу. По мишљењу комисије поменути понуђач је пропустио да достави доказ да се линијски растављач ЛР Е9С 12/24 kV, 400А користи и за вертикалну и хоризонталну монтажу што уговорни орган тачније Комисија за јавну набавку сматра недостатком.
   Узевши у обзир горе наведено Комисија за јавну набавку понуду понуђача „Елиос" д.о.о. Бања Лука одбацује као непотпуну и неприхватљиву у складу са чланом 68. став 4. под и) *понуда није потпуна и не испуњава захтјеве из тендерске документације*, ЗЈН БиХ.
2. Приликом оцјене понуде понуђача **„ЕКП Елкер" а.д. Љубија,** у истој је утврђен низ неправилности. Уговорни орган је Тендерском документацијом 19-11/16, број: 3837/16 од 11.08.2016. године, предвидио тачком 5.6.2. изјаву о условима и начину плаћања која између осталог представља и један од критерија за оцјену понуда. Изјаву о условима и начину плаћања у понуди понуђача ЕКП „Елкер" а.д. Љубија, даје предузеће „Инвинг инвест инжињеринг" д.о.о. Приједор што за уговорни орган односно Комисију за јавну набавку представља неправилност.
   Узевши у обзир горе наведено Комисија за јавну набавку понуду понуђача „ЕКП Елкер" а.д. Љубија одбацује као непотпуну и неприхватљиву у складу са чланом 68. став 4. под и) *понуда није потпуна и не испуњава захтјеве из тендерске документације,* ЗЈН БиХ.
3. Приликом оцјене понуде понуђача **„БГ енерго тим" д.о.о. Приједор,** у истој је утврђен низ неправилности. Тендерском документацијом у предметном поступку јавне набавке 19-11/16, број: 3837/16 од 11.08.2016. године, тачком 6.3. прописано је да у сврху испуњавања услова из члана 47. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ", број: 39/14) понуђачи требају уз своју понуду доставити Изјаву овјерену код надлежног органа. Приликом испуњавања Изјаве о испуњености услова из члана 47. ЗЈН БиХ, наведени понуђач пропустио је да наведе **број личне карте одговорног** лица које заступа понуђача у предметном поступку јавне набавке, што за Уговорни орган односно Комисију за јавну набавку представља неправилност.

Уговорни орган је Тендерском документацијом 19-11/16, број: 3837/16 од 11.08.2016. године, предвидио тачком 5.6.2. изјаву о условима и начину плаћања која између осталог представља и један од критерија за оцјену понуда. Изјаву о условима и начину плаћања у понуди понуђача „БГ енерго тим“ д.о.о. Приједор, даје предузеће Инвинг инвест инжињеринг“ д.о.о. Приједор, што за Уговорни орган односно Комисију за јавну набавку представља неправилност.

Узевши у обзир горе наведено Комисија за јавну набавку понуду понуђача „БГ енерго тим“ д.о.о. Приједор одбацује као непотпуну и неприхватљиву у складу са чланом 68. став 4. под и) *понуда није потпуна и не испуњава захтјеве из тендерске документације*, ЗЈН БиХ.

У поступку доношења Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјеле понуде, у складу са критеријумима из тендерске документације.

У поступку оцјене проведеног поступка, Управа Предузећа није нашла разлоге неправилности нити пропуста у раду, који би евентуално били основ за неприхватање Препоруке Комисије за јавну набавку. Наиме, у поступку је оцјењено да је Комисија у свему правилно поступила, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, подзаконским и интерним актима и тендерским документом. Изабрани понуђач је изабран примјењујући критеријум економски најповољније понуде, са сљедећим параметрима (понуђена цијена: 96.500,00 КМ – без ПДВ-а; одгођено плаћање од 91 дан).

Увидом у достављену документацију, неспорно је утврђено да понуђач компетентан, поуздан и способан да изврши испоруку робе која је предмет набавке.

Из наведених разлога, примјеном члана 70. ЗЈН БиХ, те члана 57. Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Поука о правном лијеку:
Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, на адресу ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 95, 78000 Бања Лука, у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се доставља у писаном облику на начин како је то дефинисано чланом 99. Закона о јавним набавкама БиХ.

За Управу Предузећа
в.д. Директор
Драган Чавић, дипл. економиста

Достављено:
1. *Управи Предузећа,*
2. *Служби инвестиција,*
3. *Архиви.*