

7Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње
ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука
УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА

Број: 1708/19

Дана, 23-08-2019

На основу члана 57. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука – пречишћени текст, члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 1708/19 од 22.08.2019. године у поступку јавне набавке „**проводници**“, Управа Предузећа доноси с л е д е ћ у

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача по отвореном поступку јавне набавке бр.: 15-11/19

Члан 1.

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број: 1708/19 од 22.08.2019. године, те се оквирни споразум по јавној набавци бр. 15-11/19, у поступку: „**проводници**“, чије је обавјештење о набавци бр. 741-1-1-63-3-107/19 од дана 02.07.2019 године објављено на Порталу јавних набавки, додјељује групи понуђача коју чине предузећа: „**Елиос**“ *д.о.о. Бања Лука* и „**Милић**“ *д.о.о. Параћин*, чија цијена понуде, износи 1.041.481,00 КМ (без ПДВ-а), као најбоље оцијењеном понуђачу.

Члан 2.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Служба инвестиција.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ.

О б р а з л о ж е њ е

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка за доставу понуда. Планирано је закључење оквирног споразума на износ од 1.200.000,00 КМ без ПДВ-а.

Комисија за јавну набавку Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, именована Рјешењем Директора предузећа број: 1708/19 од 16.08.2019 године, поднијела је Управи Предузећа Извјештај о раду са препоруком за додјелу уговора број: 1708//19 од 22.08.2019. године у поступку јавне набавке „**проводници**“.

У поступку по Извјештају је утврђено да је Комисија благовремено и правилно извршила отварање и оцјену приспјелих понуда и о томе сачинила одговарајуће записнике, којима се констатује сљедеће:

- да је укупан број пристиглих понуда девет,
- да је благовремено запримљено девет понуда,
- да су двије понуде прихватљиве.

Понуде сљедећих понуђача се одбацују као неприхватљиве:

1. Понуда понуђача **ЕКП „Елкер“ а.д. Љубија** није прихватљива из разлога што исти у својој понуди није доставио захтијевани атест од стране овлаштене установе за ставку под редним бројем 27. из обрасца за цијену понуде. Тендерском документацијом је захтијеван атест за кабл типа: ХНЕ 49-А 1x150/25 mm², 12/20 kV, а понуђач је доставио атест за кабл већег пресека проводника тј достављен је атест за кабл пресека проводника 240 mm² а не захтијеваних 150 mm².
Сходно томе примјеном члана 68. став (4), под и) понуда се одбацује као непотпуна и неприхватљива.
2. Понуда понуђача **„БГ енерго тим“ д.о.о. Приједор** није прихватљива из разлога што исти у својој понуди није доставио захтијевани атест од стране овлаштене установе за ставку под редним бројем 27. из обрасца за цијену понуде. Тендерском документацијом је захтијеван атест за кабл типа: ХНЕ 49-А 1x150/25 mm², 12/20 kV, а понуђач је доставио атест за кабл већег пресека проводника тј достављен је атест за кабл пресека проводника 240 mm² а не захтијеваних 150 mm².
3. Сходно томе примјеном члана 68. став (4), под и) понуда се одбацује као непотпуна и неприхватљива.
4. Понуда понуђача **„Инвинг инвест инжињеринг“ д.о.о. Приједор** није прихватљива из разлога што исти у својој понуди није доставио захтијевани атест од стране овлаштене установе за ставку под редним бројем 27. из обрасца за цијену понуде. Тендерском документацијом је захтијеван атест за кабл типа: ХНЕ 49-А 1x150/25 mm², 12/20 kV, а понуђач је доставио атест за кабл већег пресека проводника тј. достављен је атест за кабл пресека проводника 240 mm² а не захтијеваних 150 mm².
Сходно томе примјеном члана 68. став (4), под и) понуда се одбацује као непотпуна и неприхватљива.
5. Понуда понуђача **„IEG“ д.о.о. Брчко** није прихватљива из разлога што исти у својој понуди није доставио захтијевани атест од стране овлаштене установе за ставку под редним бројем 27. из обрасца за цијену понуде. Тендерском документацијом је захтијеван атест за кабл типа: ХНЕ 49-А 1x150/25 mm², 12/20 kV, а понуђач је доставио атест за кабл већег напонског нивоа тј достављен је атест за кабл напонског нивоа 20/35 kV а не захтијеваних 12/20kV.
Сходно томе примјеном члана 68. став (4), под и) понуда се одбацује као непотпуна и неприхватљива.
6. Понуда понуђача **„Елнос БЛ“ д.о.о. Бања Лука** није прихватљива из разлога што исти у својој понуди није доставио захтијевани атест од стране овлаштене установе за ставку под редним бројем 27. из обрасца за цијену понуде. Тендерском документацијом је захтијеван атест за кабл типа: ХНЕ 49-А 1x150/25 mm², 12/20 kV, а понуђач је доставио атест за кабл већег напонског нивоа тј достављен је атест за кабл напонског нивоа 20/35 kV а не захтијеваних 12/20kV.
Сходно томе примјеном члана 68. став (4), под и) понуда се одбацује као непотпуна и неприхватљива.

7. Понуда понуђача „Нексен“ д.о.о. Бања Лука није прихватљива из разлога што исти у својој понуди није доставио захтијевани атест од стране овлаштене установе (акредитоване лабораторије) за ставке под редним бројем 1, 2, 3 и 4. из обрасца за цијену понуде. Понуђач је умјесто захтијеваних атеста од стране овлаштене установе (акредитоване лабораторије) доставио фабричке тестне извјештаје за предметне ставке.
Сходно томе примјеном члана 68. став (4), под и) понуда се одбацује као непотпуна и неприхватљива.

8. Понуда понуђача „Електрообнова“ д.о.о. Бања Лука није прихватљива из разлога што исти у својој понуди није доставио захтијевана овлаштења за продају предметне робе за све ставке из обрасца за цијену понуде. Понуђач је пропустио у својој понуди да достави овлаштења произвођача или овлаштеног дистрибутера предузећа „Елка“ Хрватска и Faber kabel Њемачка чији робу нуди кроз предметну јавну набавку.
Сходно томе примјеном члана 68. став (4), под и) понуда се одбацује као непотпуна и неприхватљива.

У поступку доношења Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјеле понуде, у складу са критеријумима из тендерске документације.

У поступку оцјеневеденог поступка, Управа Предузећа није нашла разлоге неправилности нити пропуста у раду, који би евентуално били основ за неприхватање Препоруке Комисије за јавну набавку. Наиме, у поступку је оцјењено да је Комисија у свему правилно поступила, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, подзаконским и интерним актима и тендерским документом. Изабрани понуђач је изабран примјењујући критеријум економски најповољније понуде, са сљедећим параметрима (понуђена цијена: 1.041.481,00 КМ – без ПДВ-а, одгођено плаћање од 61 дан).

Увидом у достављену документацију, неспорно је утврђено да понуђач компетентан, поуздан и способан да изврши испоруку робе која је предмет набавке.

Из наведених разлога, примјеном члана 70. ЗН БиХ, те члана 57. Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Поука о правном лијеку:

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, на адресу ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 95, 78000 Бања Лука, у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се доставља у писаном облику на начин како је то дефинисано чланом 99. Закона о јавним набавкама БиХ.

За Управу Предузећа
Директор
Драган Чавић, дипл.економиста



Достављено:

1. Управи Предузећа, 2. Служби инвестиција, 3. Архиви.