

„Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње
ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука
УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА

Број: 5256/19
Дана, 18 -11- 2019

На основу члана 57. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука – пречишћени текст, члана 69. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 5256/19 од 15.11.2019. године у поступку јавне набавке „реконструкција и изградња СН, НН мреже и ТС за РЈ „Електродистрибуција“ Мркоњић Град“, Управа Предузећа доноси сљедећу

ОДЛУКУ
о поништењу отвореног поступка јавне набавке бр.: 27-13/19

Члан 1.

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број: 5256/19 од 15.11.2019. године, те се врши поништење отвореног поступка јавне набавке бр. 27-13/19 „реконструкција и изградња СН, НН мреже и ТС за РЈ „Електродистрибуција“ Мркоњић Град“, чије је обавештење о набавци бр. 741-1-3-92-3-164/19 од дана 17.09.2019 године објављено на Порталу јавних набавки, из сљедећег разлога:

ниједна од примљених понуда није прихватљива

Члан 2.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Служба инвестиција.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ.

Образложење

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка за доставу понуда. Процијењена вриједност предметне јавне набавке је 350.000,00 КМ без ПДВ-а.

Комисија за јавну набавку Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, именована Рјешењем Директора предузећа број: 5256/19 од 14.10.2019 године, поднијела је Управи Предузећа Извјештај о раду са препоруком о поништењу број: 5256//19 од 15.11.2019. године у поступку јавне набавке „реконструкција и изградња СН, НН мреже и ТС за РЈ „Електродистрибуција“ Мркоњић Град“.

У поступку по Извјештају је утврђено да је Комисија благовремено и правилно извршила отварање и оцјену приспјелих понуда и о томе сачинила одговарајуће записнике, којима се констатује следеће:

- да је укупан број пристиглих понуда три,
- да је благовремено запримљено три понуде,
- да ниједна понуда није прихватљива.

Разлози одбацивања понуда су следећи:

Приликом поступка оцјене понуде понуђача „Електрообнова“ д.о.о. Бања Лука, утврђене су следеће неправилности:

- понуђене НН конзоле не одговарају захтијевима из ТД у погледу димензија,
- нису достављени атести једноструких и двоструких изолаторских ланаца за електрична испитивања, а што је захтијевано предметном ТД,
- уз достављени „Закључак“ о испитивању изолованих водонепропусних стезалјки издат од стране Електротехничког института „Никола Тесла“ Београд није достављен извјештај о испитивању на основу којег је издат горе поменути „Закључак“,
- уз достављено „Увјерење о квалитету“ о испитивању стезалјки за затезно прихваташе НН СКС-а 16 mm^2 издато од стране Машинског факултета Универзитета у Нишу није достављен стручни налаз који садржи податке о прегледу и испитивању предметне робе а на основу којих је издато горе поменуто „Увјерење“.

Узевши у обзир горе наведено Комисија за јавну набавку одбацује понуду понуђача „Електрообнова“ д.о.о. Бања Лука, као непотпуну и неприхватљиву у складу са чланом 68. став 4. под и) понуда није потпуна и не испуњава захтјеве из тендарске документације, ЗЈН БиХ.

Приликом поступка оцјене понуде групе понуђача „Калдера компани“ д.о.о. Београд & „Тектон“ д.о.о. Бања Лука, утврђене су следеће неправилности:

- уз достављени „Закључак“ о испитивању линијски растављача за вањску монтажу издат од стране Електротехничког института „Никола Тесла“ Београд није достављен извјештај о испитивању на основу којег је издат горе поменути „Закључак“,
- уз достављени „Закључак“ о испитивању изолованих водонепропусних стезалјки издат од стране Електротехничког института „Никола Тесла“ Београд није достављен извјештај о испитивању на основу којег је издат горе поменути „Закључак“,
- уз достављене „Налазе“ о испитивању СН и НН одводника пренапона издате од стране Електротехничког института „Никола Тесла“ Београд нису достављени извјештај о испитивању на основу којих су издати горе поменути „Налази“.

Узевши у обзир горе наведено Комисија за јавну набавку одбацује понуду групе понуђача „Калдера компани“ д.о.о. Београд & „Тектон“ д.о.о. Бања Лука, као непотпуну и неприхватљиву у складу са чланом 68. став 4. под и) понуда није потпуна и не испуњава захтјеве из тендарске документације, ЗЈН БиХ.

Приликом поступка оцјене понуде понуђача „МИГ електро“ д.о.о. Мркоњић Град, утврђене су сљедеће неправилности:

- уз достављени „Налог“ односно „Закључак“ о испитивању изолованих водонепропусних стезаљки издатих од стране Електротехничког института „Никола Тесла“ Београд нису достављени извјештај о испитивању на основу којих су издати горе поменути „Налог“ односно „Закључак“,
- уз достављена „Увјерење о квалитету“ о испитивању СН и НН конзола издатих од стране Института за испитивање материјала и конструкција РС Бања Лука нису достављени извјештаји о испитивању истих а на основу којих су издата горе поменута „Увјерење“.

Узвеши у обзир горе наведено Комисија за јавну набавку одбацује понуду понуђача „МИГ електро“ д.о.о. Мркоњић Град, као непотпуну и неприхватљиву у складу са чланом 68. став 4. под и) понуда није потпуна и не испуњава захтјеве из тендарске документације, ЗЈН БиХ.

Из наведених разлога, примјеном члана 69. ЗЈН БиХ, те члана 57. Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Поука о правном лијеку:

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, на адресу ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 95, 78000 Бања Лука, у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се доставља у писаном облику на начин како је то дефинисано чланом 99. Закона о јавним набавкама БиХ.



Достављено:

1. Управи Предузећа,
- Служби инвестиција,
3. Архиви.