

Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње
ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука
УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА

Број: 1497/19

Дана, 17 -02- 2020

На основу члана 57. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука – пречишћени текст, чланова 70. и 72. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), Рјешења Управе предузећа бр 1497/19-ДБ од 19.11.2019 године по изјављеној жалби предузећа „Инвинг инвест инжињеринг“ д.о.о. Приједор и на основу Записника о оцјени понуда Комисије за јавну набавку број: 1497/19 од 16.01.2020. године у поступку јавне набавке „ВН осигурачи“, Управа Предузећа доноси с л е д е ћ у

О Д Л У К У

о избору другорангираног понуђача по отвореном поступку јавне набавке бр.: 08-11/19

Члан 1.

Ставља се ван снаге Одлука Управе предузећа бр. 1497/19 од 17.01.2020 године о избору најповољнијег понуђача по отвореном поступку јавне набавке бр.: 08-11/19 за набавку „ВН осигурачи“.

Члан 2.

Оквирни споразум по јавној набавци у поступку: „ВН осигурачи“, чије је обавјештење о набавци бр. 741-1-1-40-3-68/19 од дана 06.05.2019 године објављено на Порталу јавних набавки, додјељује се другорангираном понуђачу: „БГ енерго тим“ д.о.о. Приједор, чија цијена понуде, након проведене „е-аукције“, износи 49.962,00 КМ (без ПДВ-а).

На понуду изабраног понуђача је примјењен преференцијални третман домаћег.

Члан 3.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Служба инвестиција.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ.

О б р а з л о ж е њ е

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка за доставу понуда. Планирано је закључење оквирног споразума са једним понуђачем на износ од 50.000,00 КМ без ПДВ-а.

Комисија за јавну набавку Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука,

именована Рјешењем Директора предузећа број: 1497/19 од 28.05.2019 године, сачинила је Записник о оцјени понуда и Извјештај о раду са препоруком за додјелу оквирног споразума број: 1497/19 од 16.01.2020. године у поступку јавне набавке „ВН осигурачи“.

Рјешењем Управе предузећа бр 1497/19-ДБ од 19.11.2019 године којом је жалба понуђача „Инвинг инвест инжињеринг“ д.о.о. Приједор усвојена као основана, стављена је ван снаге Одлука Управе предузећа бр. 1497/19 од 24.10.2019 године о избору најповољнијег понуђача по отвореном поступку јавне набавке бр.: 08-11/19 за набавку „ВН осигурачи“

У поступку по Извјештају је утврђено да је Комисија благовремено и правилно извршила отварање и оцјену приспјелих понуда, уз уважавање Рјешења по жалби бр.: 1497/19-ДБ од 19.11.2019 године, и о томе сачинила одговарајуће записнике, којима се констатује сљедеће:

- да је укупан број пристиглих понуда седам,
- да је благовремено запримљено седам понуда,
- да су четири понуде прихватљиве.

Три пристигле понуде се одбацују из сљедећих разлога:

Приликом поступка оцјене и прегледа понуда, тачније понуде понуђача **"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука**, у истој је утврђен низ неправилности.

Тендерским документом 08-11/19 број: 1497/19 од 06.05.2019. године, Анексом 3, ставком 8. табеле обрасца за цијену понуде, захтјевано је „једнополно постоље за предметне ВН осигураче, вањска монтажа, 24 kV, 200 А. Утврђено је да једнополно постоље за предметне ВН осигураче, вањска монтажа, 24 kV, 200 А које у својој понуди нуди понуђач нема захтјеване атесте, тражене тачком 6.4.2. под б) *атест од стране независне акредитоване лабораторије за сваку ставку из обрасца за цијену понуде.*

Прилогом 3-1 предметне ТД прописане су: „Захтјеване карактеристике ВН осигурача“. Комисија за јавну набавку приликом поступка оцјене понуде констатовала је да нису приложени докази да ВН осигурачи које понуђач нуди задовољава ставку 9 поменутог прилога односно да је однос називне минималне прекидне струје осигурача (А) и називне струје осигурача (А) 3÷5. Узевши у обзир горе наведено Комисија за јавну набавку одбацује понуду понуђача **"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука**, као непотпуну, а све у складу са чланом 68. став 4. под и) *понуда није потпуна и не испуњава захтјеве из тендерске документације.*

Приликом поступка оцјене и прегледа понуда, тачније понуде понуђача **"Електрообнова" д.о.о. Бања Лука**, у истој је утврђен низ неправилности.

Тендерским документом 08-11/19 број: 1497/19 од 06.05.2019. године Анексом 3, ставком 1. захтјеван је ВН осигурач са ударном иглом 24 kV; наз. струје 6А. Прилогом 3-1 предметне ТД прописане су: „Захтјеване карактеристике ВН осигурача „. Комисија за јавну набавку утврдила је да ВН осигурач 6А (Анекс 3, ставка 1.) не задовољава ставку 9 поменутог прилога односно да је однос називне минималне прекидне струје осигурача (А) и називне струје осигурача (А) 3÷5.

Тендерским документом 08-11/19 број: 1497/19 од 06.05.2019. године, тачком 6.4.1. под б) тражено је да понуђач буде овлашћен за продају производа из предметне јавне набавке. Уколико се доставља овлаштење дистрибутера потребно је доставити и потврду да је исти овлаштени

дистрибутер. тј. мора бити успостављена веза произвођач-овлаштени дистрибутер. Утврђено је да овлаштење које је доставио поменути понуђач не испуњава захтјеве из предметне ТД из разлога што није наведено да се овлаштење односи на предметну набавку.

Тендерским 08-11/19 број: 1497/19 од 06.05.2019. године, тачком 6.42. под а) тражен је каталог понуђене робе са тачно означеним производима који се нуде. Утврђено је да каталог који је достављен од стране поменутог понуђача не испуњава захтјеве из предметне ТД из разлога што у истом нису тачно назначени производи који су предмет набавке.

Узевши у обзир горе наведено Комисија за јавну набавку одбацује понуду понуђача **"Електрообнова" д.о.о. Бања Лука**, као непотпуну, а све у складу са чланом 68. став 4. под и) *понууда није потпуна и не испуњава захтјеве из тендерске документације.*

Приликом поступка оцјене и прегледа поинуда, тачније понуде понуђача **„Нексен“ д.о.о. Бања Лука**, у истој је утврђен низ неправилности.

Тендерским документом 08-11/19 број: 1497/19 од 06.05.2019. године Анексом 3, ставком 1. захтјеван је ВН осигурач са ударном иглом 24 kV; наз. струје 6А, док је ставком 2. захтјеван, је ВН осигурач са ударном иглом 24 kV; наз. струје 10А, а ставком 8. захтјевано једнополно постоље за предметне ВН осигураче, вањска монтажа, 24 kV, 200 А.

Тендерским документом 08-11/19 број: 1497/19 од 06.05.2019. године Анексом 3, ставком 1. захтјеван је ВН осигурач са ударном иглом 24 kV; наз. струје 6А и ставком 2. захтјеван је ВН осигурач са ударном иглом 24 kV; наз. струје 10А. Прилогом 3-1 предметне ТД прописане су: „Захтјеване карактеристике ВН осигурача“. Комисија за јавну набавку утврдила је да ВН осигурач 6А (Анекс 3, ставка 1.) као и ВН осигурач од 10А (Анекс 3, ставка 2.), не задовољавају ставку 9. поменутог прилога односно да је однос називне минималне прекидне струје осигурача (А) и називне струје осигурача (А) $3 \div 5$. На крају, увидом у понуду утврђено је да је поменути понуђач у својој понуди нудио једнополно постоље за предметне ВН осигураче, вањска монтажа, 24 kV, 100 А, док је тендерским документом тражено једнополно постоље за предметне ВН осигураче, вањска монтажа 24 kV, 200 А.

Узевши у обзир горе наведено Комисија за јавну набавку одбацује понуду понуђача **„Нексен“ д.о.о. Бања Лука**, као непотпуну, а све у складу са чланом 68. став 4. под и) *понууда није потпуна и не испуњава захтјеве из тендерске документације.*

На препоруку именоване Комисије за јавну набавку, Управа предузећа је донијела Одлуку број 1497/19 од 17.01.2020 о избору најповољнијег понуђача по отвореном поступку јавне набавке бр.: 08-11/19, за набавку „ВН осигурачи“, којом је као најповољнији понуђач изабрано предузеће „Инвинг инвест инжињеринг“ д.о.о. Приједор.

Изабрани понуђач је пропустио да у остављеном року достави оригинале или овјерене копије докумената из чланова 45. и 47. Закона о јавним набавкама.

Примјеном члана 72 став 3) Закона о јавним набавкама Управа предузећа доноси Одлуку о додијели уговора другорангираном понуђачу „БГ енерго тим“ д.о.о. Приједор са сљедећим параметром (понуђена цијена: 49.962,00 КМ – без ПДВ-а).

Из наведених разлога, примјеном члана 72 став 3) ЗЈН БиХ, те члана 57. Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Поука о правном лијеку:

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, на адресу ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 95, 78000 Бања Лука, у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се доставља у писаном облику на начин како је то дефинисано чланом 99. Закона о јавним набавкама БиХ.

За Управу Предузећа
в. д. Директор



Драган Чавић, дипл.економиста

Достављено:

1. Управи Предузећа,
2. Служби инвестиција,
3. Архиви.