

„Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње
ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука
УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА

Број: 264/20
Дана, 28 -09- 2020

На основу члана 57. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука – пречишћени текст, члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и на основу Извјештаја о раду Комисије за јавну набавку број: 264/20 од 23.09.2020. године у поступку јавне набавке „опрема за збирна мјерења по трафостаницима“, Управа Предузећа доноси сљедећу

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача по отвореном поступку јавне набавке бр.: 10-11/20

Члан 1.

Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку из Извјештаја о раду број: 264/20 од 23.09.2020. године, те се оквирни споразум по јавној набавци бр. 10-11/20, у поступку: „опрема за збирна мјерења по трафостаницима“, чија су обавјештења о набавци бр. 741-1-1-37-3-102/20 од дана 19.06.2020 године и исправка за обавјештење о набавци бр. 741-1-1-37-8-149/20 од дана 08.09.2020 године објављена на Порталу јавних набавки, додјельује групи понуђача коју чине предузећа: „Калдера компани“ д.о.о. Лакташи и „Проинтер ИТСС“ д.о.о. Бања Лука, чија цијена понуде, износи 949.594,10 КМ (без ПДВ-а), као најбоље оцијењеном понуђачу.

Члан 2.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Служба инвестиција.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ.

Образложење

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка за доставу понуда. Планирано је закључење оквирног споразума, са једним понуђачем, на рок од 16 мјесеци или до истека планираних средстава од 950.000,00 КМ без ПДВ-а.

Комисија за јавну набавку Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, именована Рјешењем Директора предузећа број: 264/20 од 16.09.2020. године, поднијела је Управи Предузећа Извјештај о раду са препоруком за додјелу оквирног споразума, број: 264/20 од 23.09.2020. године у поступку јавне набавке „опрема за збирна мјерења по трафостаницима“.

У поступку по Извјештају је утврђено да је Комисија благовремено и правилно извршила отварање и оцјену приспјелих понуда и о томе сачинила одговарајуће записнике, којима се констатује сљедеће:

- да је укупан број пристиглих понуда четири,
- да је благовремено запримљено четири понуде,
- да је једна понуда прихватљива.

Понуде сљедећих понуђача се одбацују као неприхватљиве.

Понуда понуђача „Инвинг инвест инжињеринг“ д.о.о. Приједор је неприхватљива из сљедећих разлога:

- у каталогу понуђене робе за ставку бр. 9. из обрасца за цијену понуде (ормар – тип 1) није наведена дебљина материјала од кога је исти направљен. Тачком 11.1 предметне тендарске документације је захтијевано да предметни ормар буде направљен од алуминијума дебљине 2,5 mm.
- у каталогу понуђене робе за ставке бр. 38. из обрасца за цијену понуде (прикључна мјерна кутија), нису јасно означене (обиљежене) захтијеване карактеристике предметне ставке, а што је тражено тачком 6.4.2 тендарске документације.

Понуда понуђача „БГ енерго тим“ д.о.о. Приједор је неприхватљива из сљедећих разлога:

- у каталогу понуђене робе за ставку бр. 9. из обрасца за цијену понуде (ормар – тип 1) није наведена дебљина материјала од кога је исти направљен. Тачком 11.1 предметне тендарске документације је захтијевано да предметни ормар буде направљен од алуминијума дебљине 2,5 mm.
- у каталогу понуђене робе за ставке бр. 38. из обрасца за цијену понуде (прикључна мјерна кутија), нису јасно означене (обиљежене) захтијеване карактеристике предметне ставке, а што је тражено тачком 6.4.2 тендарске документације.

Понуда понуђача ЕКП „Елкер“ а.д. Љубија је неприхватљива из сљедећих разлога:

- у каталогу понуђене робе за ставку бр. 9. из обрасца за цијену понуде (ормар – тип 1) није наведена дебљина материјала од кога је исти направљен. Тачком 11.1 предметне тендарске документације је захтијевано да предметни ормар буде направљен од алуминијума дебљине 2,5 mm.
- у каталогу понуђене робе за ставке бр. 38. из обрасца за цијену понуде (прикључна мјерна кутија), нису јасно означене (обиљежене) захтијеване карактеристике предметне ставке, а што је тражено тачком 6.4.2 тендарске документације.

У поступку доношења Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија правилно и потпуно извршила оцјену квалификованисти понуђача, те оцјену приспјеле понуде, у складу са критеријумима из тендарске документације.

У поступку оцјене проведеног поступка, Управа Предузећа није нашла разлоге неправилности нити пропушта у раду, који би евентуално били основ за неприхватавање Препоруке Комисије за јавну набавку. Наиме, у поступку је оцењено да је Комисија у свему правилно поступила, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, подзаконским и интерним актима и тендарским документом. Изабрани понуђач је изабран примјењујући критеријум економски најповољније понуде, са сљедећим параметрима (понуђена цијена: 949.594,10 КМ – без ПДВ-а, одгођено плаћање од 60 дана).

Увидом у достављену документацију, неспорно је утврђено да понуђач компетентан, поуздан и способан да изврши испоруку робе која је предмет набавке.

Из наведених разлога, примјеном члана 70. ЗЈН БиХ, те члана 57. Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

и о правном лијеку:

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, на адресу ул. Краља Петра I Јорђевића бр. 95, 78000 Бања Лука, у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се ставља у писаном облику на начин како је то дефинисано чланом 99. Закона о јавним набавкама БиХ.



Достављено:

1. Управи Предузећа,
2. Служби инвестиција,
3. Архиви.