Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње
ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука
УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА

Број: 2794/20
Дана, 16 -09- 2020

На основу члана 57. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука – пречишћени текст, члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 2794/20 од 11.09.2020. године у поступку јавне набавке **„СН блок за ТС „Колектор–Целпак“ – РЈ „Електродистрибуција Приједор“**, Управа Предузећа доноси

с љ е д е ћ у

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача по отвореном поступку јавне набавке бр.: 11-11/20

Члан 1.

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број: 2794/20 од 11.09.2020. године, те се уговор по јавној набавци у поступку: **„СН блок за ТС „Колектор–Целпак“ – РЈ „Електродистрибуција Приједор“,** чија су обавјештење о набавци бр. 741-1-1-40-3-105/20 од дана 22.06.2020 године и исправка за обавјешење о набавци бр. 741-1-1-40-8-139/20 од дана 26.08.2020 године објављена на Порталу јавних набавки, додјељује понуђачу ***„Нексен“ д.о.о. Бања Лука,*** чија цијена понуде износи 43.000,00 КМ (без ПДВ-а), као најбоље оцијењеном понуђачу.

Члан 2.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Служба инвестиција.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ.

О б р а з л о ж е њ е

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка за доставу понуда. Процијењена вриједност јавне набавке је 50.000,00 КМ без ПДВ-а.

Комисија за јавну набавку Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, именована Рјешењем Директора предузећа број: 2794/20 од 04.09.2020 године, поднијела је Управи предузећа Извјештај о раду са препоруком за додјелу уговора број: 2794/20 од 11.09.2020. године у поступку јавне набавке **„СН блок за ТС „Колектор–Целпак“ – РЈ „Електродистрибуција Приједор“.**

У поступку по Извјештају је утврђено да је Комисија благовремено и правилно извршила отварање и оцјену приспјелих понуда и о томе сачинила одговарајуће записнике, којима се констатује сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда четири,
- да је благовремено запримљено четири понуде,
- да су двије понуде прихватљиве.

Понуде сљедећих понуђача се одбацују као неприхватљиве:

1. понуда понуђача **„Инвинг инвест инжињеринг“ д.о.о. Приједор** није прихватљива из сљедећих разлога:
   - понуђени тип СН блока „TPM(+)LL+M+TT(+)“, произвођача ZPUE s.a. Пољска, не испуњава захтјеване карактеристике из тендерске документације (ТД), везане за проширивост трафо поља. ТД су захтијевана 2 трафо поља, а свако трафо поље да се састоји од једне трафо ћелије која је проширива са обе стране. У понуђеном СН блоку свака трафо ћелија није проширива са обе стране.
   - понуђени мјерни трансформатори (струјни и напонски) у мјерној ћелији, својим карактеристика не одговарају оним које су захтијеване у тендерској документацији.
2. понуда понуђача **„БГ енерго тим“ д.о.о. Приједор** није прихватљива из сљедећих разлога:
   - понуђени тип СН блока „TPM(+)LL+M+TT(+)“, произвођача ZPUE s.a. Пољска, не испуњава захтјеване карактеристике из тендерске документације (ТД), везане за проширивост трафо поља. ТД су захтијевана 2 трафо поља, а свако трафо поље да се састоји од једне трафо ћелије која је проширива са обе стране. У понуђеном СН блоку свака трафо ћелија није проширива са обе стране.
   - понуђени мјерни трансформатори (струјни и напонски) у мјерној ћелији, својим карактеристика не одговарају оним које су захтијеване у тендерској документацији.

У поступку доношења Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјеле понуде, у складу са критеријумима из тендерске документације.

У поступку оцјене проведеног поступка, Управа Предузећа није нашла разлоге неправилности нити пропуста у раду, који би евентуално били основ за неприхватање Препоруке Комисије за јавну набавку. Наиме, у поступку је оцјењено да је Комисија у свему правилно поступила, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, подзаконским и интерним актима и тендерским документом. Изабрани понуђач је изабран примјењујући критеријум економски најповољније понуде, са сљедећим параметрима (понуђена цијена: 43.000,00 КМ – без ПДВ-а, услови и начин плаћања: одгођено 60 дана).

Увидом у достављену документацију, неспорно је утврђено да понуђач компетентан, поуздан и способан да изврши испоруку робе која је предмет набавке.

Из наведених разлога, примјеном члана 70. ЗЈН БиХ, те члана 57. Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Поука о правном лијеку:

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, на адресу ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 95, 78000 Бања Лука, у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се доставља у писаном облику на начин како је то дефинисано чланом 99. Закона о јавним набавкама БиХ.

За Управу Предузећа
в.д. Директор

Драган Навић, дипл.економиста

Достављено:

1. *Управи Предузећа,*
2. *Служби инвестиција,*
3. *Архиви.*