

„Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње
ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука
УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА

Број: 705/23

Дана, 09-02-2024

На основу члана 57. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14 и 59/22), Рјешења Канцеларије за разматрање жалби БиХ бр. ЈН2-01-07-1-2912-16/23 од 28.12.2023 године и на основу Извјештаја о раду Комисије за јавну набавку број: 705/23 од 09.02.2024. године у поступку јавне набавке „материјал за израду нових прикључака“, Управа Предузећа доноси с л е д е ћ у

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача по отвореном поступку јавне набавке бр.: 51-11/23-Н

Члан 1.

Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку из Извјештаја о раду број: 705/23 од 09.02.2024. године, те се оквирни споразум по јавној набавци бр. 51-11/23-Н, у поступку: „материјал за израду нових прикључака“, чија су обавјештење о набавци бр. 741-1-1-73-3-190/23 од дана 01.06.2023 године и исправка за обавјештење о набавци бр. 741-1-1-73-8-231/23 од дана 09.08.2023 године објављена на Порталу јавних набавки, додјелује понуђачу „Елнос БЛ“ д.о.о. Бања Лука, чија цијена понуде, износи 1.958.830,32 КМ (без ПДВ-а), као најбоље оцијењеном понуђачу.

Члан 2.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Служба за набавку и складиште.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ.

Образложење

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка за доставу понуда. Планирано је закључење оквирног споразума, са једним понуђачем, на рок од 12 мјесеци или до истека планираних средстава од 2.000.000,00 КМ без ПДВ-а.

Комисија за јавну набавку Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, именована Рјешењем Директора предузећа број: 705/23 од 14.08.2023. године, уз уважавање смјерница из Рјешења Канцеларије за разматрање жалби БиХ бр. ЈН2-01-07-1-2912-16/23 од 28.12.2023 године, поднијела је Управи Предузећа Извјештај о раду са препоруком за додјелу оквирног споразума, број: 705/23 од 09.02.2024. године у поступку јавне набавке „материјал за израду нових прикључака“.

У поступку по Извјештају је утврђено да је Комисија благовремено и правилно извршила отварање и оцјену приспјелих понуда и о томе сачинила одговарајуће записнике, којима се констатује сљедеће:

- да је укупан број пристиглих понуда три,
- да је благовремено за примљено три понуде,
- да је једна понуда прихватљива.

Понуде сљедећих понуђача се одбацују као неприхватљиве.

Понуда понуђача ЕКП „Елкер“ а.д. Љубија је неприхватљива из сљедећих разлога:

- достављени каталози понуђене робе за ставке 7, 11, 13 и 14 из обрасца за цијену понуде нису потписани и овјерени од стране понуђених произвођача исте, а што је захтијevano тачком 6.3.2 предметне тендерске документације (ТД).
- из достављених каталога понуђене робе за ставке 26 - 29 из обрасца за цијену понуде се не види испуњеност неких од захтјеваних карактеристика предметне робе из предметне ТД као и из докумената „Техничка спецификација бројила електричне енергије и комуникационих уређаја за бројила“ и „Додатне техничке спецификације за бројила електричне енергије“ који су прилог ТД, а што је захтијevano тачком 6,3,2 предметне ТД.

Није видљива испуњеност сљедећих карактеристика: димензије бројила, батерија бројила је механички заштићена од оштећења и не може се замјенити без скидања пломбе.

- за ставку под редним бројем 29 из обрасца за цијену понуде (*директна мјерна група*), захтјевана је максимална вриједност струје од 100 А, а у каталогу понуђене робе за предметну ставку је наведено да је максимална вриједност струје 80 А, што је у супротности са захтјевима из ТД,
- за ставке под редним бројевима 157 – 162 (*армирано бетонски стубови*) из обрасца за цијену понуде нису достављени каталози понуђене робе који су потписани и овјерени од стране понуђених произвођача исте, а што је захтијevano тачком 6.3.2 предметне тендерске документације (ТД).

Из обрасца за цијену понуде је видљиво да су понуђени производи предузећа „Елим“ д.о.о. Лакташи, а достављена је каталожка документација предузећа „Техно бетон“ д.о.о. Грачаница

Понуда понуђача „БГ енерго тим“ д.о.о. Приједор је неприхватљива из сљедећих разлога:

- достављени каталози понуђене робе за ставке 7, 11, 13 и 14 из обрасца за цијену понуде нису потписани и овјерени од стране понуђених произвођача исте, а што је захтијevano тачком 6.3.2 предметне тендерске документације (ТД).
- из достављених каталога понуђене робе за ставке 26 - 29 из обрасца за цијену понуде се не види испуњеност неких од захтјеваних карактеристика предметне робе из предметне ТД као и из докумената „Техничка спецификација бројила електричне енергије и комуникационих уређаја за бројила“ и „Додатне техничке спецификације за бројила електричне енергије“ који су прилог ТД, а што је захтијevano тачком 6,3,2 предметне ТД.

Није видљива испуњеност сљедећих карактеристика: димензије бројила, батерија бројила је механички заштићена од оштећења и не може се замјенити без скидања пломбе.

- за ставку под редним бројем 29 из обрасца за цијену понуде (*директна мјерна група*), захтјевана је максимална вриједност струје од 100 А, а у каталогу понуђене робе за предметну ставку је наведено да је максимална вриједност струје 80 А, што је у супротности са захтјевима из ТД,
- за ставке под редним бројевима 157 – 162 (*армирано бетонски стубови*) из обрасца за цијену понуде нису достављени каталози понуђене робе који су потписани и овјерени од стране понуђених произвођача исте, а што је захтјевано тачком 6.3.2 предметне тендерске документације (ТД).
Из обрасца за цијену понуде је видљиво да су понуђени производи предузећа „Елим“ д.о.о. Лакташи, а достављена је каталожка документација предузећа „Техно бетон“ д.о.о. Грачаница

У поступку доношења Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјеле понуде, у складу са критеријумима из тендерске документације.

У поступку оцјене provedеног поступка, Управа Предузећа није нашла разлоге неправилности нити пропуста у раду, који би евентуално били основ за неприхватање Препоруке Комисије за јавну набавку. Наиме, у поступку је оцјењено да је Комисија у свему правилно поступила, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, подзаконским и интерним актима и тендерским документом. Изабрани понуђач је изабран примјењујући критеријум економски најповољније понуде, са следећим параметрима (понуђена цијена: 1.958.830,32 КМ – без ПДВ-а, рок испоруке 1 дан од дана потписа Уговора).

Увидом у достављену документацију, неспорно је утврђено да понуђач компетентан, поуздан и способан да изврши испоруку робе која је предмет набавке.

Из наведених разлога, примјеном члана 70. ЗЈН БиХ, те члана 57. Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Поука о правном лијеку:

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, на адресу ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 95, 78000 Бања Лука, у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се доставља у писаном облику на начин како је то дефинисано чланом 99. Закона о јавним набавкама БиХ.



Достављено:

1. Управи Предузећа, 2. Служби за набавку и складиште, 3. Архиви.