

ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука  
УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА

Број: 705/23  
Дана, 23-05-2024

На основу члана 57. Статута ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, члана 69. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14 и 59/22), Рјешења Канцеларије за разматрање жалби БиХ бр. ЈН2-01-07-1-2912-16/23 од 28.12.2023 године, Рјешења Канцеларије за разматрање жалби БиХ бр. ЈН2-01-07-1-639-9/24 од 18.04.2024 године и на основу Извјештаја о раду Комисије за јавну набавку број: 705/23 од 23.05.2024. године у поступку јавне набавке „материјал за израду нових прикључака“, Управа Предузећа доноси с л е д е ћ у

### О Д Л У К У

о поништењу отвореног поступка јавне набавке бр.: 51-11/23-Н

#### Члан 1.

Ставља се ван снаге Одлука Управе предузећа бр 705/23 од 09.02.2024 године о избору најповољнијег понуђача по отвореном поступку јавне набавке бр.: 51-11/23-Н.

#### Члан 2.

Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку из Извјештаја о раду број: 705/23 од 23.05.2024. године, те се поништава отворени поступак јавне набавке бр. 51-11/23-Н „материјал за израду нових прикључака“, чија су обавјештење о набавци бр. 741-1-1-73-3-190/23 од дана 01.06.2023 године и исправка за обавјештење о набавци бр. 741-1-1-73-8-231/23 од дана 09.08.2023 године објављена на Порталу јавних набавки, из сљедећег разлога:

- ниједна од примљених понуда није прихватљива.

#### Члан 3.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Служба за набавку и складиште.

#### Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ.

### Образложење

Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка за доставу понуда. Планирано је закључење оквирног споразума, са једним понуђачем, на рок од 12 мјесеци или до истека планираних средстава од 2.000.000,00 КМ без ПДВ-а.

Комисија за јавну набавку Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, именована Рјешењем Директора предузећа број: 705/23 од 14.08.2023. године, уз уважавање смјерница из Рјешења Канцеларије за разматрање жалби БиХ бр. ЈН2-01-07-1-2912-16/23 од 28.12.2023 године и ЈН2-01-07-1-

639-9/24 од 18.04.2024 године, поднијела је Управи Предузећа Извјештај о раду број: 705/23 од 23.05.2024. године, са препоруком за поништење предметног отвореног поступка јавне набавке,

У поступку по Извјештају је утврђено да је Комисија благовремено и правилно извршила отварање и оцјену приспјелих понуда и о томе сачинила одговарајуће записнике, којима се констатује сљедеће:

- да је укупан број пристиглих понуда три,
- да је благовремено запримљено три понуде,
- да ниједна понуда није прихватљива.

Понуде сљедећих понуђача се одбацују као неприхватљиве.

Понуда понуђача ЕКП „Елкер“ а.д. Љубија је неприхватљива из сљедећих разлога:

- достављени каталози понуђене робе за ставке 7, 11, 13 и 14 из обрасца за цијену понуде нису потписани и овјерени од стране понуђених произвођача исте, а што је захтијевано тачком 6.3.2 предметне тендерске документације (ТД).
- из достављених каталога понуђене робе за ставке 26 - 29 из обрасца за цијену понуде се не види испуњеност неких од захтјеваних карактеристика предметне робе из предметне ТД као и из докумената „Техничка спецификација бројила електричне енергије и комуникационих уређаја за бројила“ и „Додатне техничке спецификације за бројила електричне енергије“ који су прилог ТД, а што је захтијевано тачком 6,3,2 предметне ТД.

Није видљива испуњеност сљедећих карактеристика: димензије бројила, батерија бројила је механички заштићена од оштећења и не може се замјенити без скидања пломбе.

- за ставку под редним бројем 29 из обрасца за цијену понуде (*директна мјерна група*), захтјевана је максимална вриједност струје од 100 А, а у каталогу понуђене робе за предметну ставку је наведено да је максимална вриједност струје 80 А, што је у супротности са захтјевима из ТД,
- за ставке под редним бројевима 157 – 162 (*армирано бетонски стубови*) из обрасца за цијену понуде нису достављени каталози понуђене робе који су потписани и овјерени од стране понуђених произвођача исте, а што је захтијевано тачком 6.3.2 предметне тендерске документације (ТД).

Из обрасца за цијену понуде је видљиво да су понуђени производи предузећа „Елим“ д.о.о. Лакташи, а достављена је каталожка документација предузећа „Техно бетон“ д.о.о. Грачаница

Понуда понуђача „БГ енерго тим“ д.о.о. Приједор је неприхватљива из сљедећих разлога:

- достављени каталози понуђене робе за ставке 7, 11, 13 и 14 из обрасца за цијену понуде нису потписани и овјерени од стране понуђених произвођача исте, а што је захтијевано тачком 6.3.2 предметне тендерске документације (ТД).
- из достављених каталога понуђене робе за ставке 26 - 29 из обрасца за цијену понуде се не види испуњеност неких од захтјеваних карактеристика предметне робе из предметне ТД као и из докумената „Техничка спецификација бројила електричне енергије и комуникационих уређаја за бројила“ и „Додатне техничке спецификације за бројила електричне енергије“ који су прилог ТД, а што је захтијевано тачком 6,3,2 предметне ТД.

Није видљива испуњеност сљедећих карактеристика: димензије бројила, батерија бројила је механички заштићена од оштећења и не може се замјенити без скидања пломбе.

- за ставку под редним бројем 29 из обрасца за цијену понуде (*директна мјерна група*), захтјевана је максимална вриједност струје од 100 А, а у каталогу понуђене робе за предметну ставку је наведено да је максимална вриједност струје 80 А, што је у супротности са захтјевима из ТД,
  - за ставке под редним бројевима 157 – 162 (*армирано бетонски стубови*) из обрасца за цијену понуде нису достављени каталози понуђене робе који су потписани и овјерени од стране понуђених произвођача исте, а што је захтјевано тачком 6.3.2 предметне тендерске документације (ТД).
- Из обрасца за цијену понуде је видљиво да су понуђени производи предузећа „Елим“ д.о.о. Лакташи, а достављена је каталошка документација предузећа „Техно бетон“ д.о.о. Грачаница.

Понуда понуђача „Елнос БЛ“ д.о.о. Бања Лука је неприхватљива из следећих разлога:


- достављени каталози понуђене робе за ставке 64.–71. и 129.-132. из обрасца за цијену понуде су овјерени од стране предузећа „Ети“ Сарајево - БиХ, док је као произвођач предметних ставки наведено предузеће „Ети“ Словенија, што није у складу са тачком 6.3.2 предметне тендерске документације (ТД).
- достављени каталози понуђене робе за ставке 133.-137. из обрасца за цијену понуде су овјерени од стране предузећа „Legrand“ Сарајево - БиХ, док је као произвођач предметних ставки наведено предузеће „Legrand“ Француска, што није у складу са тачком 6.3.2 предметне тендерске документације (ТД).
- за ставку 75. из обрасца за цијену понуде „*осигурач 2А, за мјерну шајду*“ је наведен као произвођач предузеће „Синтерметал“ Србија који се не бави производњом предметне робе, што није у складу предметном тендерском документацијом (ТД).

У поступку доношења Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача, у складу са критеријумима из тендерске документације.

Из наведених разлога, примјеном члана 69. ЗЈН БиХ, те члана 57. Статута ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

*Поука о правном лијеку:*

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, на адресу ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 95, 78000 Бања Лука, у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се доставља у писаном облику на начин како је то дефинисано чланом 99. Закона о јавним набавкама БиХ.



*Достављено:*

1. Управи Предузећа, 2. Служби за набавку и складштите, 3. Архиви.